

Anmerkung bez. Gerüstausschreibung: Der Gerüstbauer sollte sich unbedingt vorher einverstanden erklären, dass er mit den nachfolgenden Umankerungspraktiken des Fassadenbauers einverstanden ist !!



info@festpunkt.eu
T: 0911.988 139 35
F: 0911.988 139 36

Pos. 01 Dauergerüstanker für Montage- und Instandhaltungsarbeiten

Dauergerüstanker in rostfreier Metallausführung gemäß Lastangaben DIN 4426 / 6.3 „Verankerung temporärer Konstruktionen an Fassaden“ mit 2 rostfreien Ringösenplatten aus Edelstahl für Fugenbreiten ab 8mm liefern und auf Beton montieren. Die hierfür geeigneten Befestigungsmittel und -Kosten sowie die Festlegung der Einbauorte und Anzahl gemäß DIN 4426 sind in diesen Einheitspreis einzukalkulieren.

Das verwendete Produkt muss eine zweidimensionale Ausgleichs- und Einstellmöglichkeit des Ringösenplattenschlitzes in der Plattenfuge zur exakten Nachjustierung vor der endgültigen Plattenmontage zur Sicherstellung nicht belasteter Fassadenplattenkanten vorweisen.

Abstand von der Rohbauwand zur Vorderkante Dauergerüstanker bzw. Hinterkante Unterkonstruktionsprofil = Länge = **200-220mm inkl. 6mm** thermischer Trennung

Verwendetes Produkt: _____ Preis / Stück _____

Pos. 02 Thermisches Trennelement für obigen Dauergerüstanker

Thermisches Trennelement schwer entflammbar B1 oder besser gemäß DIN 4102 mit einer Dicke von mindestens 6mm, einer Druckfestigkeit von mindestens 6 MPA und einem durchschnittlichen Lamda-Wert von 0,055 W/m²K liefern und im Zuge des oben genannten Dauergerüstankers montieren.

Verwendetes Produkt: _____ Preis / Stück _____

Pos. 03 Dokumentation der Einbauorte aller Dauergerüstanker

Erstellung von geeignetem, aussagekräftigen und selbsterklärenden Planmaterials der eingebauten Dauergerüstanker und Übergabe und Einweisung an den Auftraggeber / Bauherrenvertreter.

Pauschalpreis _____